




Nuevo Teléfono
el 247 85 01
pasará a
547 85 01

Asociación
de Investigación
Técnica
de las Industrias
de la madera
y corcho

C/ Flora, 3 2º
28015
MADRID

Tel. (91) 542 58 64
(91) 247 85 01
(91) 559 05 12



S/Ref.

Su escrito

N/Ref.

Fecha

DON J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO AITIM, Y DEL COMITE DE DIRECCION DEL SELLO DE CALIDAD

CERTIFICA:

Que la Empresa ZOINMA, S.A.

ostenta, actualmente, el

SELLO DE CALIDAD V-29 DE VENTANAS DE MADERA

para su producción de ventanas de madera de las características siguientes:

- Una hoja abatible y otra fija. Madera de Iroko.
- Junta de estanqueidad de neopreno trabajando a compresión.
- Falleba Aubi, embutida y enrasada con el perfil con tres puntos de anclaje.
- Tres pernios tipo Anuba por hoja.
- No tiene vierteaguas.
- Tres agujeros de desagüe de 8 mm.

Resultados: A-3 (reforzada) E-4 (excepcional) V-4 (excepcional)

Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 26 de Febrero de 1992.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a quince de Julio de mil novecientos noventa y dos.

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ POR UN AÑO.






Nuevo Teléfono
el 247 85 01
pasará a
547 85 01

Asociación
de Investigación
Técnica
de las Industrias
de la Madera
y Corcho

C/ Hora 37
28013
MADRID

Tel. 547 85 64
547 85 01
Fax 547 85 12



S/R:

Transcrito

N/Ref.

Fecha:

DON J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO _A I T I M_ Y DEL COMITE DE DIRECCION DEL SELLO DE CALIDAD

CERTIFICA:

Que la Empresa ZOINMA, S.A.

ostenta, actualmente, el

SELLO DE CALIDAD V-29 DE VENTANAS DE MADERA

para su producción de ventanas de madera de las características siguientes:

Una hoja practicable a la francesa. Madera de pino de Oregón, barnizada.

Junta de estanqueidad de neopreno trabajando a compresión y colocada en la hoja.

Dos bisagras de codo y cremona tipo Taner, enrasada con el perfil con con tres puntos de anclaje.

Vierteaguas de madera, encolado al batiente.

Resultados: A-3 (reforzada) E-4 (excepcional) V-3 (reforzada)

Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AIIM, de 22 de Junio de 1988.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a quince de Julio de mil novecientos noventa y dos.

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ POR UN AÑO.

